



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-129375K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)세원방수
 - 주소 : 경기도 남양주시 화도읍 폭포로 301-7 (창현리)
3. 시험기간 : 2021년 12월 06일 ~ 2022년 03월 21일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 세루마(SR-300)
6. 시험방법
 - (1) KS M 5000:2019
 - (2) KS M ISO 3251:2021
 - (3) KS M ISO 2811-1:2017

7. 시험결과

1) 세루마(SR-300)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
건조시간(지축)	분	(1)	10	(20 ± 2) °C (65 ± 20) % R.H.	A
불휘발분{(105 ± 2) °C, 3 시간}	%	(2)	59		
비중(23 °C, 금속비중법)	-	(3)	1.01	(23) °C (65 ± 20) % R.H.	

※ 일액형

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

----- 끝 -----

확인	작성자명	홍성록		기술책임자명	신홍철	
----	------	-----	--	--------	-----	--

- 비고 :
1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2022년 03월 21일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8948

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

