



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-129382K
2. 의뢰자
  - 업체명 : (주)세원방수
  - 주소 : 경기도 남양주시 화도읍 폭포로 301-7 (창현리)
3. 시험기간 : 2021년 12월 06일 ~ 2022년 03월 21일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 뉴-워터실드(SD-3100)
6. 시험방법
  - (1) KS M ISO 2555:2002
  - (2) KS M 6516:2016
  - (3) KS M 0011:2013

## 7. 시험결과

1) 뉴-워터실드(SD-3100)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
점도(23℃, SP LV NO.2, 100 r/min)	mPa·s	(1)	28	(20 ± 2)℃ (65 ± 20) % R.H.	A
고형분	%	(2)	48.8		
pH	-	(3)	8.9		
표면장력	-	(2)	30		

※ 일액형

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

----- 끝 -----

확인	작성자 성명	홍성록		기술책임자 성명	신홍철	
----	-----------	-----	--	-------------	-----	--

- 비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부를 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2022년 03월 21일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8948

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

